


RZUT PARTERU



**LEGENDA:**

- - - - - uziom otokowy taśmą Fe/Zn 30x4 mm
- - - - - zwód pionowy drut Fe/Zn Ø8 mm
- ☒ ZP - złącze kontrolne - probiercze na budynku

17-200 HAJNÓWKA, UL. Lipowa 79a/31  
INSTALACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE  
BORYS ABRAMOWICZ

Nazwa rysunku: **RZUT PARTERU-instalacja odgromowa**

17-200 Hajnówka, ul. A. Zima 1

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kłodzkiej PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wsielskiej, 17-200 Hajnówka, Nowoberezowo, nr ew. dz. 17/12

**Projektant:**

Grudzień  
2020r.

Podpis: