

Hajnówka, dnia 13.06. 2019r.

Or.0003.11.2019

Pani **Walentyna Biryłko**

Z-ca Przewodniczącego

Rady Gminy Hajnówka

W związku Pani interpelacją z dnia 30.05.2019r. w sprawie rozbiórki komina usytuowanego na budynku byłej kotłowni przy bloku 12-to rodzinnym wsi Nowoberezowo - Wójt Gminy Hajnówka niżej podaje informację na ten temat.

Przedmiotowy komin murowany jest nieczynny od czasu zlikwidowania kotłowni osiedlowej. Z przeprowadzonych oględzin w terenie wynika, że w chwili obecnej komin nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Komin wykonany jest solidnie z cegły pełnej ceramicznej z wykonanymi co ok. 1,2 m pierścieniami żelbetowymi i zakończony czapką kominową żelbetową. W trakcie oględzin stwierdzono jedynie niewielkie ubytki licowanej powierzchni cegieł. Nie powoduje to jednak uszkodzenia dachu budynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego obiekt o wysokości powyżej 8m od poziomu terenu wymaga pozwolenia na rozbiórkę. Do pozwolenia na rozbiórkę niezbędna jest dokumentacja projektowa sporządzona przez osobę uprawnioną.

Opracowanie dokumentacji projektowej jak też wykonanie rozbiórki komina wymaga wykonania przez firmę specjalistyczną a wiąże się to z poniesieniem nakładów finansowych.

Gmina Hajnówka w ramach posiadania wolnych środków finansowych przystąpi do przygotowania niezbędnej dokumentacji a następnie rozbiórki komina.

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Kot
Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka

WÓJT
mgr Lucyna Snokumowicz