



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel.85) 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Hajnówka, dnia 2019.09.18

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 29
17-200 Hajnówka**

HK.4410.72.2019

**Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Nowoberezowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437) oraz §21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Nr 2294), w związku ze sprawozdaniami: Nr 398821/19/SOK i Nr 398823/19/SOK z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek wody z wodociągu Nowoberezowo, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.08.2019r. w stacji uzdatniania wody oraz u odbiorcy w miejscowości Nowosady nr 156

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
Nina Trendowska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 29
17-200 Hajnówka

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Hajnówka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka (ePUAP)
2. a/a