

Hajnówka, dnia 08 maja 2012r.

FE.042.4.2012

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chytra wraz z utwardzeniem przyległych miejsc parkingowych”






W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści SIWZ poniżej podaje się wyjaśnienia do zadanego pytania:







1. **Pytanie:** Wykonawca prosi o zamieszczenie na stronie internetowej opisu i wykazu stolarki

Odpowiedź: W załączeniu podaje się wykaz stolarki okiennej i drzwiowej. Stolarka okienna ma być wykonana z PCV koloru białego o izolacyjności cieplnej $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Stolarka drzwiowa ma być wykonana wg załączonego wykazu następująco:

- a) drzwi zewnętrzne Dz1 – stalowe pełne, wzmocnione z 2 zamkami koloru brąz,
- b) D-1-2-3-4 C – drzwi wewnętrzne drewniane płytowe pełne,
- c) DZ5 – drzwi wewnętrzne z PCV wypełnienie; dół –aluminium, góra – szkło.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Okna do wstawienia		035	031	015	06	015
SCHEMAT						
Wymiary w świetle ościeży	S _o	147	87	87	116,5	146,5
	H _o	145,0	145,0	113,5	83,5	83,5
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	138,2	80	80	103,3	138,2
	H	134,8	134,8	103,3	80	80
Lewe		-		-		
Prawe		-		-		
Razem		10	1	5	7	1

Drzwi do wstawienia		DZ1	D2-C	D1-C	D3-C	D4-C	DZ5
SCHEMAT							
Wymiary w świetle ościeży	S _o	99	89	79	99	109	147
	H _o	221,5	210	210	210	210	210
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	80	70	90	100	138,2
	H	210	205	205	205	205	205
Lewe		0	6	2	0	0	
Prawe		1	4	1	1	1	
Razem		1	10	3	1	1	1